

TENDONOL®

Universal Brandschutzdichtmasse



V A R I O

Materialbedarf zur Abdichtung von Fugen in Tunnelanlagen
gemessen aus den Prüfungen nach der Internationalen gültigen
Zeit-Temperaturkurve

RWS - RAbT - ZTV-Ing - EBA

Plattendicke	Fugenbreite	Fugentiefe	Verbrauch lfdm
20 mm	10	20	200 ml
20 mm	20	20	400 ml
20 mm	30	20	600 ml
25 mm	10	25	250 ml
25 mm	20	25	500 ml
25 mm	30	25	750 ml
30 mm	10	30	300 ml
30 mm	20	30	600 ml
30 mm	30	30	900 ml

Konstruktionsfuge

Fugenbreite	Einbringtiefe	Verbrauch lfdm
10	30	300 ml
20	30	600 ml
30	30	900 ml
40	30	1.200 ml
50	30	1.500 ml

Vario-Baustoffsysteme GmbH, Dielinger Str. 47, 32351 Stemwede

Tel 0049 5474 91069

Fax 0049 5474 91089

stemwede@vario-brandschutz.de

www.vario-brandschutz.de

Aug 15