

## VKF Brandschutzanwendung Nr. 23117

Gruppe 224	Fugenabdichtungen
Gesuchsteller	Vario-Baustoffsysteme GmbH Dielinger Str. 60 32351 Stemwede Germany
Hersteller	Wulff GmbH & Co. KG 49504 Lotte Germany
Produkt	BRANDSCHUTZDICHTMASSE TENDONOL
Beschrieb	Fugenfüllung für bewegliche Abschlüsse aus PS-Streifen und TENDONOL-Intumeszenzmaterial, Bmax=30mm, Hmin=25mm
Anwendung	
Unterlagen	TU Braunschweig: Prüfbericht '3949/4735 ' (01.11.1995)
Prüfbestimmungen	VKF
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse: S 90
Gültigkeitsdauer	31.12.2017
Ausstelldatum	22.05.2012
Ersetzt Anerkennung vom	-

Anerkennungsstelle der  
kantonalen Brandschutzbehörden

*U. Binz*

Binz

*J. Rappo*

Rappo

