



Roxeler Baustoffprüfstelle

Baustoffprüfung
Baugrundgutachten
Bauwerkserhaltung

Bauaufsichtlich anerkannte
Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle

Privatrechtlich anerkannte Prüfstelle nach RAP Stra
für bituminöse und mineralische Baustoffe

Durch die DAP GmbH nach
DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes
Prüflaboratorium für die in der Urkunde
aufgeführten Prüfverfahren.



Roxeler Ingenieurgesellschaft mbH
Postfach 41 01 29 48065 Münster

Vario Baustoffsysteme GmbH
Dielinger Straße 60

32351 Stemwede

Prüfung der Wassereindringtiefe in Anlehnung an DIN EN 12390-8

Prüfzeugnis Nr. : 040068-09 38425

Angaben des Antragstellers

Baumaßnahme :

Bauteil :

Art der Prüfung :

Anzahl der Proben :

Herstelltag :

12.05.2009

Lieferwerk :

Vario Baustoffsysteme GmbH

Betonsorten-Nr. :

C35/45

Festigkeitsklasse :

C35/45

Angaben der Prüfstelle

Anlieferung am :

Lagerung :

trocken

Prüfung am :

24.08.2009

im Alter von :

104 Tagen

Kennzeichnung der Probe	Abmessungen			Gewicht	Roh- dichte	max. Wassereindringtiefe
	a	b	h			
Einlegeschild	mm	mm	mm	kg	kg/m ³	mm
WP 1	200,0	200,0	120,0	--	--	--
Mittelwert:						

Bemerkungen: Die Prüfung erfolgte für 3 Tage bei 1 bar Wasserdruck.
Es wurde kein Wasseraustritt aus dem Beton oder dem Tendonol festgestellt.

Münster, den 10.09.2009

Der Leiter der Prüfstelle

Der Prüfbericht darf nur ungekürzt vervielfältigt werden. Die gekürzte oder auszugsweise
Vervielfältigung bedarf der schriftlichen Genehmigung der Baustoffprüfstelle.

Roxeler Ingenieurges. mbH
Baustoffprüfstelle
Otto Hahn-Straße 7
D-48161 Münster

Telefon (0 25 34) 62 00-0
Telefax (0 25 34) 62 00-32
Internet: www.roxeler.de
E-Mail: mail@roxeler.de

Geschäftsführer: Diplom-Ingenieure
Dr. Markus Jehow, Wilhelm Kondts,
Dr. Stefan Kondts, Andre Lassenkötter
Amtsgericht Münster HRB 3320

Volksbank Münster
BLZ 401 600 50 Kto.-Nr. 1706 157 600
Sparkasse Münster-Land Ost
BLZ 440 501 50 Kto.-Nr. 377 279